

Số: /KSBT-SKMT&YTTH

Khánh Hòa, ngày tháng 5 năm 2021

V/v trả lời kết quả kiểm tra, giám sát chất lượng nước Ban quản lý Công trình công cộng và môi trường Khánh Vĩnh

Kính gửi: Ban quản lý Công trình công cộng và môi trường Khánh Vĩnh.

Căn cứ Kế hoạch số 600/KH-KSBT ngày 29/3/2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về việc kiểm tra, giám sát chất lượng nước tại các cơ sở cung cấp nước có công suất trên 1000m³/ngày đêm (hoặc cung cấp trên 500 hộ dân);

Căn cứ Công văn số 625/KSBT-SKMT&YTTH ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về việc kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;

Ngày 07/4/2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng nước tại Nhà máy nước có công suất trên 1000 m³/ngày đêm thuộc Ban quản lý Công trình công cộng và môi trường Khánh Vĩnh (sau đây gọi tắt là Ban quản lý), đồng thời lấy 03 nước để phân tích, kết quả như sau:

1. Việc thực hiện chế độ nội kiểm của Ban quản lý

- Tại thời điểm kiểm tra, nhà máy nước đang áp dụng QCVN 01:2009/BYT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống để quản lý chất lượng nước;

- Ban quản lý chưa thực hiện đầy đủ việc lưu trữ và quản lý hồ sơ theo dõi về chất lượng nước sạch;

+ Ban Quản lý chưa hoàn thiện kế hoạch cấp nước an toàn theo quy định tại Thông tư 41/TT-BYT của Bộ Y tế, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Công tác thử nghiệm nguồn nước nguyên liệu định kỳ chưa được thực hiện.

+ Hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất nước sạch được nhập khẩu từ nước ngoài thiếu nhãn phụ bằng tiếng Việt, các thùng hóa chất Clorin 70% trong kho không tìm thấy hạn sử dụng.

+ Sở lưu mẫu nước hàng ngày thiếu các thông tin theo quy định của Bộ Y tế.

- Ban quản lý chưa thực hiện đầy đủ các báo cáo biện pháp khắc phục sự cố nước bị nhiễm vi sinh và không đạt Clo dư cụ thể: 18/27 mẫu không đạt hóa lý (Clo dư), 09/27 mẫu không đạt vi sinh (Coliform: 09 mẫu, E. Coli: 03 mẫu) (27 mẫu được xét nghiệm từ ngày 1/1/2021 đến ngày 7/4/2021).

- Ban quản lý chưa thực hiện chế độ công khai thông tin chất lượng nước đúng quy định.

- Về công tác nội kiểm chất lượng nước: Ban quản lý đã thực hiện tốt xét nghiệm chỉ tiêu nhóm A, B, C với tần suất và số lượng mẫu đúng quy định.

- Ban quản lý chưa thực hiện công bố hợp quy chất lượng nước theo quy định tại Thông tư 41/TT-BYT của Bộ Y tế.

2. Kết quả xét nghiệm mẫu nước

- Chỉ tiêu hóa lý: 02/03 mẫu nước chưa đạt chỉ tiêu Clo dư theo quy chuẩn QCVN

01:2009/BYT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống”.

- Chỉ tiêu vi sinh: 03/03 mẫu nước đều đạt chỉ tiêu vi sinh theo quy chuẩn QCVN

01:2009/BYT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống”.

Đính kèm các kết quả tại Phụ lục.

3. Kết luận

- Ban quản lý đảm bảo tần suất thử nghiệm đối với các thông số chất lượng nước sạch nhóm A, B, C với tần suất và số lượng mẫu đúng quy định.

- Một số vấn đề tồn tại:

Ban quản lý chưa thực hiện đầy đủ việc lưu trữ và quản lý hồ sơ theo dõi về chất lượng nước sạch theo quy định:

+ Chưa lập hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước;

+ Công tác quản lý, thử nghiệm nguồn nước nguyên liệu chưa đạt;

+ Hóa chất nhập khẩu thiếu nhãn phụ, hóa chất Clorin 70% không có hạn sử dụng;

+ Số lưu mẫu thiếu các thông tin theo quy định của Bộ Y tế;

Ban quản lý chưa thực hiện đầy đủ các báo cáo biện pháp khắc phục sự cố nước bị nhiễm vi sinh và không đạt Clo dư từ ngày 1/1/2021 đến ngày 7/4/2021 và chế độ công khai thông tin chất lượng nước chưa đúng quy định.

Ban quản lý chưa hoàn thiện kế hoạch cấp nước an toàn và công bố hợp quy theo quy định tại Thông tư 41/TT-BYT của Bộ Y tế.

4. Kiến nghị đến Ban quản lý

- Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo chất lượng nước, đặc biệt là đảm bảo nồng độ Clo dư theo tiêu chuẩn theo quy định.

- Khẩn trương khắc phục các tồn tại nêu trên.

Trên đây là kết quả kiểm tra, giám sát chất lượng nước tại nhà máy nước thuộc Ban quản lý Công trình công cộng và môi trường Khánh Vĩnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kính báo và đề nghị Quý đơn vị thực hiện các kiến nghị trên.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND Huyện Khánh Vĩnh;
- Sở Y tế (VBĐT, đề b/cáo);
- Lãnh đạo TTKSBT (VBĐT);
- Lưu: VT, Khoa SKMT&YTTH.

GIÁM ĐỐC

Huỳnh Văn Đông