

Số: /KSBT-SKMT&YTTH

Khánh Hòa, ngày tháng 5 năm 2021

V/v trả lời kết quả kiểm tra, giám sát  
chất lượng nước

Kính gửi: Công ty Cổ phần cấp thoát nước Khánh Hòa.

Căn cứ Kế hoạch số 600/KH-KSBT ngày 29/3/2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về việc kiểm tra, giám sát chất lượng nước tại các cơ sở cung cấp nước có công suất trên 1000m<sup>3</sup>/ngày đêm (hoặc cung cấp trên 500 hộ dân);

Căn cứ Công văn số 625/KSBT-SKMT&YTTH ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về việc kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;

Ngày 23/4/2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng nước tại nhà máy nước (NMN) Xuân Phong, NMN Võ Cảnh có công suất trên 1000m<sup>3</sup>/ngày đêm thuộc Công ty Cổ phần cấp thoát nước Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là Công ty), đồng thời lấy 04 mẫu nước để kiểm tra, kết quả như sau:

### **1. Việc thực hiện chế độ nội kiểm của Công ty**

- Tại thời điểm kiểm tra, các nhà máy nước thuộc Công ty đang áp dụng QCVN 01-1:2018/BYT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt” để quản lý chất lượng nước;

- Công ty có lập hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước; có thực hiện chế độ báo cáo và chế độ công khai thông tin chất lượng nước đúng quy định (*trên website của Công ty*);

- Về công tác nội kiểm chất lượng nước: công ty đã thực hiện xét nghiệm chỉ tiêu nhóm A, B với tần suất và số lượng mẫu đúng quy định.

- Công ty đã xây dựng và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn, đã trình cơ quan có thẩm quyền (Sở Xây dựng Khánh Hòa) xem xét nhưng chưa được phê duyệt.

- Công ty đã hoàn thành hồ sơ công bố hợp quy, đã trình Sở Y tế. Hiện đang đợi Sở Y tế thụ lý, ban hành thông báo “Tiếp nhận công bố hợp quy của doanh nghiệp” theo quy định.

### **2. Kết quả xét nghiệm mẫu nước**

- Cả 04/04 mẫu nước được lấy để kiểm tra đều cho kết quả đạt quy chuẩn theo QCVN 01-1:2018/BYT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

*Đính kèm kết quả tại Phụ lục.*

### **3. Kết luận**

- Công ty đã thực hiện việc lưu trữ và quản lý hồ sơ theo dõi về chất lượng nước sạch đúng quy định:

+ Có lập hồ sơ theo dõi quản lý chất lượng nước;

+ Công tác nội kiểm thực hiện đầy đủ, đảm bảo tần suất thử nghiệm đối với các thông số chất lượng nước sạch nhóm A, B theo QCVN 01-1:2018/BYT. Số lượng mẫu mỗi lần nội kiểm đầy đủ theo quy định.

- Việc thực hiện chế độ báo cáo, công khai kết quả chất lượng nước trên trang thông tin điện tử của nhà máy và trên phần mềm GIS của UBND tỉnh đúng quy định.

- Một số vấn đề tồn tại:

+ Công ty đã triển khai và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn, đã trình lên cơ quan có thẩm quyền nhưng chưa được phê duyệt.

+ Công ty đã hoàn thành hồ sơ công bố hợp quy, đã trình Sở Y tế. Hiện đang đợi Sở Y tế thụ lý, ban hành thông báo “Tiếp nhận công bố hợp quy của danh nghiệp”.

### **4. Kiến nghị đến công ty**

- Tiếp tục duy trì công tác quản lý, đảm bảo chất lượng nước, đặc biệt là đảm bảo nồng độ Clo dư theo tiêu chuẩn theo quy định.

- Tiếp tục làm việc với Sở Xây dựng để hoàn thành việc xây dựng kế hoạch cấp nước an toàn.

- Tiếp tục làm việc với Sở Y tế để hoàn thành hồ sơ công bố hợp quy theo quy định.

Trên đây là kết quả kiểm tra, giám sát chất lượng nước tại các nhà máy nước có công suất trên 1000m<sup>3</sup>/ngày đêm thuộc Công ty Cổ phần cấp thoát nước Khánh Hòa, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kính báo và đề nghị Quý đơn vị thực hiện các kiến nghị trên./.

#### ***Nơi nhận:***

- Như trên (VBĐT);
- Sở Y tế (VBĐT, đề b/cáo);
- Lãnh đạo TTKSBT (VBĐT);
- Lưu: VT, Khoa SKMT&YTTH.

**GIÁM ĐỐC**

**Huỳnh Văn Đông**