

Số: /KSBT-SKMT&YTTH

Khánh Hòa, ngày tháng 5 năm 2021

V/v trả lời kết quả kiểm tra, giám sát
chất lượng nước

Kính gửi: Công ty Cổ phần đầu tư – xây dựng cấp thoát nước Suối Dầu.

Căn cứ Kế hoạch số 600/KH-KSBT ngày 29/3/2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về việc kiểm tra, giám sát chất lượng nước tại các cơ sở cung cấp nước có công suất trên 1000m³/ngày đêm (hoặc cung cấp trên 500 hộ dân);

Căn cứ Công văn số 894/KSBT-SKMT&YTTH ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về việc kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;

Ngày 12/5/2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng nước tại Nhà máy nước (NMN) có công suất trên 1000m³/ngày đêm thuộc Công ty Cổ phần đầu tư – xây dựng cấp thoát nước Suối Dầu (sau đây gọi tắt là Công ty), đồng thời lấy 01 mẫu nước để kiểm tra, kết quả như sau:

1. Việc thực hiện chế độ nội kiểm của Công ty

- Tại thời điểm kiểm tra, Nhà máy nước thuộc Công ty đang áp dụng QCVN 01-1:2018/BYT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt” để quản lý chất lượng nước;

- Công ty có lập hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước; có thực hiện chế độ báo cáo và chế độ công khai thông tin chất lượng nước đúng quy định;

- Về công tác nội kiểm chất lượng nước: Công ty đã thực hiện xét nghiệm chỉ tiêu nhóm A, B với tần suất và số lượng mẫu đúng quy định.

- Công ty đã triển khai kế hoạch cấp nước an toàn; tuy nhiên, chưa trình Sở Xây dựng phê duyệt.

- Công ty đã hoàn thiện hồ sơ công bố hợp quy theo quy định; tuy nhiên, chưa trình Sở Y tế phê duyệt.

2. Kết quả xét nghiệm mẫu nước

- Mẫu nước được lấy để kiểm tra cho kết quả đạt quy chuẩn theo QCVN 01-1:2018/BYT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

Đính kèm kết quả tại Phụ lục.

3. Kết luận

- Công ty đã thực hiện việc lưu trữ và quản lý hồ sơ theo dõi về chất lượng nước sạch đúng quy định:

+ Có lập hồ sơ theo dõi quản lý chất lượng nước;

+ Công tác nội kiểm đảm bảo tần suất thử nghiệm đối với các thông số chất lượng nước sạch nhóm A, B theo QCVN 01-1:2018/BYT.

- Việc thực hiện chế độ báo cáo, công khai kết quả chất lượng nước trên trang thông tin điện tử của nhà máy và trên phần mềm GIS của UBND tỉnh đúng quy định.

- Một số vấn đề tồn tại:

+ Công ty đã triển khai kế hoạch cấp nước an toàn; tuy nhiên chưa trình Sở Xây dựng phê duyệt.

+ Công ty đã hoàn thiện hồ sơ công bố hợp quy theo quy định; tuy nhiên chưa trình Sở Y tế phê duyệt.

4. Kiến nghị đến Công ty

- Tiếp tục duy trì công tác quản lý, đảm bảo chất lượng nước, đặc biệt là đảm bảo nồng độ Clo dư theo tiêu chuẩn quy định.

- Tiến hành làm việc với Sở Xây dựng để hoàn thành việc xây dựng kế hoạch cấp nước an toàn.

- Tiến hành làm việc với Sở Y tế để hoàn thành hồ sơ công bố hợp quy theo quy định.

Trên đây là kết quả kiểm tra, giám sát chất lượng nước tại Nhà máy nước có công suất trên 1000m³/ngày đêm thuộc Công ty Cổ phần đầu tư – xây dựng cấp thoát nước Suối Dầu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kính báo và đề nghị Quý đơn vị thực hiện các kiến nghị trên./.

Nơi nhận:

- Như trên (VBĐT);
- Sở Y tế (VBĐT, để b/cáo);
- Lãnh đạo TTKSBT (VBĐT);
- Lưu: VT, Khoa SKMT&YTTH.

GIÁM ĐỐC

Huỳnh Văn Đông