

Số: /KSBT-SKMT&YTTH

Khánh Hòa, ngày tháng 8 năm 2024

V/v trả lời kết quả ngoại kiểm
chất lượng nước sạch năm 2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng cấp thoát nước Suối Dầu.

Căn cứ Kế hoạch số 411/KH-KSBT ngày 13/3/2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về việc kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại các đơn vị cấp nước, nguồn nước hộ gia đình và nhà tiêu hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024;

Căn cứ Công văn số 1339/KSBT-SKMT&YTTH ngày 05/7/2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về việc kiểm tra (ngoại kiểm), giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, nguồn nước hộ gia đình và nhà tiêu hộ gia đình trên địa bàn năm 2024;

Ngày 15/8/2024, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức kiểm tra (ngoại kiểm), giám sát chất lượng nước sạch tại nhà máy nước có công suất trên 1000m³/ngày đêm thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng cấp thoát nước Suối Dầu (sau đây gọi tắt là Công ty), đồng thời lấy 03 mẫu nước để kiểm tra, kết quả như sau:

I. KẾT QUẢ NGOẠI KIỂM CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH

1. Việc thực hiện chế độ nội kiểm của Công ty

- Tại thời điểm kiểm tra, nhà máy nước thuộc Công ty đang áp dụng QCVN 01-1:2018/BYT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt” để quản lý chất lượng nước.

- Việc lưu trữ và quản lý hồ sơ theo dõi về chất lượng nước sạch: Công ty có lập hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước sạch; Thực hiện đầy đủ việc lưu mẫu nước và có sổ theo dõi việc lưu mẫu nước; Thực hiện lưu hồ sơ về hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất nước sạch; Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo và chế độ công khai thông tin chất lượng nước đúng quy định (*Trên website của Công ty*). Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như sau:

- Kế hoạch cấp nước an toàn, Hồ sơ công bố hợp quy chưa được phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.

- Về tần suất thực hiện chế độ nội kiểm:

+ Công ty đã thực hiện xét nghiệm đối với các thông số chất lượng nước sạch nhóm A với tần suất, số lượng mẫu và vị trí lấy mẫu đúng quy định.

+ Việc thực hiện xét nghiệm đối với các thông số chất lượng nước sạch nhóm B, Công ty thực hiện đúng tần suất (06 tháng/lần), tuy nhiên số lượng mẫu xét nghiệm chưa đúng theo quy định.

- Về tình hình chất lượng nước: Trong các kỳ nội kiểm, đơn vị cấp nước thuộc Công ty đảm bảo chất lượng nước sạch theo quy định của Bộ Y tế;

2. Kết quả xét nghiệm mẫu nước

Đoàn giám sát tiến hành lấy 03 mẫu nước tại nhà máy nước để phân tích theo các thông số chất lượng nước sạch nhóm A theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (QCVN 01-1:2018/BYT), cụ thể:

Kết quả: 03/03 mẫu nước được lấy để kiểm tra đều cho kết quả đạt quy chuẩn về thông số cảm quan, vô cơ và thông số vi sinh vật theo quy định.

Đính kèm kết quả tại Phụ lục.

II. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

- Công ty tiếp tục duy trì công tác quản lý, đảm bảo chất lượng nước sạch theo quy định tại Thông tư 41/TT-BYT của Bộ Y tế, đặc biệt là đảm bảo nồng độ Clo dư theo tiêu chuẩn theo quy định.

- Tăng số lượng mẫu nội kiểm đối với các thông số chất lượng nước sạch nhóm B theo đúng quy định.

- Trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch cấp nước an toàn và Hồ sơ công bố hợp quy.

Trên đây là kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch tại các nhà máy nước có công suất trên 1000m³/ngày đêm thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng cấp thoát nước Suối Dầu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kính báo và đề nghị Quý đơn vị thực hiện các kiến nghị trên./.

Nơi nhận:

- Như trên (VBĐT);
- Sở Y tế (VBĐT, đề b/cáo);
- Sở Nông nghiệp & PTNT (VBĐT);
- BS. Tôn Thất Toàn, PGĐPT (VBĐT, đề b/c);
- Đăng website TTKSBT (VBĐT);
- Lưu: VT, Khoa SKMT&YTTH.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Đức Tình